Begane grond

BRANDWEER

30 30 30 30 30 — 30min. WBDBO
60 60 60 60 60 — 60min. WBDBO
90 90 90 90 90 — 90min. WBDBO

BV **noodverlichting**

RM rookmelder 220V

koolzuurblusser x. kg.
poederblusser x. kg.
AFFF nevelblusser x. liter.

rookmelders onderling koppelen
niet-knipserend en voldoen aan NEN 2555 (woningbouw)
OF voldoen aan NEN 2535 (utiliteitsbouw)

S paneelsluiting; deur van binnenuit zonder sleutel te openen.

S_{kn} knopcilinder; deur van binnenuit zonder sleutel te openen.

bouwconstructie dient min 60 min. brandwerend te zijn met beitelekking tot bezwijken.

INTEGRALE BRANDVEILIGHEID:

Bij toepassing PV panelen op plat dak; Advies om gebruik te maken van een dakisolatie die voldoet aan brandklasse A volgens NEN 13501-1

Dakbedekking dient vlegvuurbestendig te zijn.

TOETS BOUWBESLUIT :

Voor bouwbesluitvoorschriften zie de TOETS-BB in de omgevingsvergunningstukken.

UITVOERING :

t.b.v. uitvoering alle maatvoering (in het werk) controleren

VENTILATIEROOSTERS :

Daar waar aangegeven gevel ventilatieroosters in kozijnen en draaiende delen toepassen

OPLAADPUNTEN & LEIDINGDOORVOEREN:

Een te bouwen gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid met meer dan tien parkeervakken in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel heeft de volgende aanvullende eisen aan leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ten minste een op de vijf parkeervakken.

WIJZ.	OMSCHRIJVING	DATUM
a	aanpassing n.a.v. verzoek om aanvulling gemeente d.d. 21 april 2022	3-5-2022
c	beton wanden / staalstek vervangen door KZST wanden en kanaalplatdak	6-7-2022

VAN DER MEIJDEN
VASTGOED

project:

Nieuwbouw van 2 bedrijfsverzamelgebouwen aan de Bosschendijk 193 te Oudenbosch.

opdrachtgever:

van der Meijden Vastgoed BV

tekeningfase:

OMGEVINGSVERGUNNING

betreft:

plattegrond begane grond

formaat:	A0	SO-datum:	-
schaal:	1:100	OV-datum:	17.03.2202
getekend:	wbm	WT-datum:	-
laatste wijz.:	c	laatste wijz. datum:	6-7-2022

projectnummer: 2202 fase: OV tekeningnummer: 100

2202-A-022-ovo0dif1.vpk
op grond van auteurswetgeving mag dit document/deze tek.de STB-DNR 2014 van toepassing

ONTWERPBURO VAN BEIJNUM
Newtonstraat 21-B4 3902HP veenendaal 0318-554200